

**РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

за 2016 г.
с. Кудиново

Контролируемые параметры	Концентрация, мг/л	Норматив (ПДК)	Лаборатория осуществляющая контроль	
1	2	3	4	
ВКУС	0	2 балла	Лаборатория экологического контроля УМП «Малоярославецстройзаказчик»	
ЗАПАХ	0	2 балла		
ЦВЕТНОСТЬ	5,55	20 градусов		
МУТНОСТЬ	0,39	1,5 мг/л		
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	7,63	6-9 ед рН		
ЖЕСТКОСТЬ ОБЩАЯ	6,31	7,0(10)ммоль/л		
СУЛЬФАТ – ИОН	10,41	500мг/л		
АММОНИЙ- ИОН	0,29	2,0 мг/л		
НИТРИТ-ИОН	0,01	3,0 мг/л		
НИТРАТ-ИОН	0,82	45 мг/л		
ХЛОРИДЫ	6,48	350 мг/л		
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ	0,25	0,3(1,0) мг/л		
ОСТАТОЧНЫЙ АКТИВНЫЙ И СВОБОДНЫЙ ХЛОР	0	1,2 мг/л		
СУХОЙ ОСТАТОК (минерализация)	240	1000 мг/л		
МАРГАНЕЦ (суммарно)	0,016	0,1(0,5)мг/л		
ФТОРИДЫ	0,77	1,5мг/л		
СЕРОВОДОРОД	0	0(1,0)мг/л		
Бериллий	<0,0001	0,0002		Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» Г.Калуга
Мышьяк	<0,005	0,01		
Свинец	<0,001	0,01		
Стронций	7,65	7,0		
Ртуть	<0,0001	0,0005		
Литий	0,015	0,03		
Бор	0,27	0,5		
Альфа-радиоактивность	0,037	0,2 Бк/кг	Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №8ФМБА России» (г.Обнинск)	
Бетта-радиоактивность	0,056	1.0 Бк/кг		
Общее микробное число	0	Не более 50	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»	
Общие колиформные бактерии	Отсутствуют	отсутствие		
Термотолерантные	отсутствуют	отсутствие		

Директор УМП "Малоярославецстройзаказчик"

Инженер-эколог



В.Н. Целовальников

Н.Н. Гринюк

**РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**

с. Кудиново
ул. Пионерская д.18
за 2016 г.

Контролируемые параметры	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Лаборатория осуществляющая контроль
1	2	3	4
Общее микробное число	2	Не более 50	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»
Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	
Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	
Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствуют	отсутствие	
Температура подаваемой воды	58-60	57-60	Лаборатория экологического контроля УМП «Малоярославецстройзаказчик» (с.Кудиново)

Директор УМП «Малоярославецстройзаказчик»

Инженер-эколог



В.Н. Целовальников

Н.Н. Гринюк